



OZNACZENIA :

— ··· — zakres pomieszczeń budynku objęty projektem
 pn. "Przebudowa klatki schodowej i zmiana sposobu
 użytkowania poddasza na cele administracyjne w budynku
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dz. nr 1085/1
 przy ul. 700 - lecia 36 w Żninie "oprac. w grudniu 2004 r.
 i zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę
 nr UA-3-7351-36/2007 z dnia 12.03.2007 r.

	ściany istniejące
	ściany do wyburzenia
	projektowane zamurowania z cegły pełnej
	ściany projektowane gipsowo - kartonowe

UWAGI :

1. Rozwiązania budowlane, w tym przeciwpożarowe pom. 1.1 - 1.3 - patrz projekt z grudnia 2004 r.
2. Podłogi pom. 1.4 - 1.10 przebudować do odporności ogniowej REI 60 z zastosowaniem płyt jastrychowych FERMACELL symb. 2E 22 gr. 2±1,25 cm - patrz opis techniczny
3. Sufity pom. 1.4 - 1.10 obudować płytą gipsowo - kartonową GKF gr.1,5 cm do odporności ogniowej REI 60 - patrz opis techniczny

RZUT PARTERU 1:50

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GRAMA" 85-739 Bydgoszcz ul. Fordońska 108/16			
Obiekt : Przebudowa części pomieszczeń I piętra w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie ul. 700 - lecia 36, dz. nr ew. 1085/1, wraz z dostosowaniem obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej		Treść rys. : RZUT I PIĘTRA	
Inwestor : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 88 - 400 Żnin, ul. 700 - lecia 36		SKALA 1:50	
Stadium : projekt budowlany		Branża: ARCHITEKTURA	
projektant : mgr inż. arch. Aleksandra Graczyk		upr.bud.nr WBPP-NB-7210/101/84 specjalność architekt. pełna	
sprawdzający : mgr inż.arch. Małgorzata Boińska		upr.bud.nr GPKG 17342-22/95 BB3 specjalność architekt. pełna	
		30 PAŹDZIERNIKA 2008 r.	
		Nr rys. 3	

RZECZOZNAWCA
 ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 st. bylg. w st. spocz. inż. Stanisław Stasiak 25.3
 ul. Makowskiego 1, 88-400 Żnin
 tel. 982 303 11 00
 data 30.09.08
 podpis [Signature]
 Zgodność projektu z wymogami
 ochrony przeciwpożarowej
 stwierdzam
 Bez uwag Z uwagami